

床下集合配管システム（排水ヘッダー）の注意点

1. 排水管の口径及び勾配、配管について
 - ①流入は、室内排水設備の器具に対する最小口径及び勾配以上とすること。
 - ②流出の口径は75mm以上、勾配は2/100以上とすること。
 - ③構造物の構造に合わせた適切な支持、固定をすること。
2. 汚水の逆流や対流が生じない構造であること。
3. 保守点検、補修、清掃が容易にできるよう、建築物に十分なスペースを有する点検口を確保すること。

